

# 连云港市海州区商务局

---

## 关于切实做好清明节假期 商务领域安全生产工作的通知

各镇街、农场、园区办有关部门，局各科室：

清明节假期将至，群众出行旅游明显增多，景区、商超等场所人流、物流、车流集中，安全生产工作压力进一步加大。为深入贯彻落实省、市、区近期关于加强安全生产工作决策部署，切实抓好清明节假期安全生产工作，严防各类安全生产事故发生，现就做好清明节假期商务领域安全生产工作有关事项通知如下：

### 一、检查时间：

即日起至清明节假期结束

### 二、检查内容

包括加油站（点）、餐饮场所、商超、再生资源、美容、美发、足疗、宾馆、汽车销售等商贸行业安全生产工作。

重点检查大型商超、餐饮场所、加油站（点）等人员密集场所。具体检查要点见附件 1-3。

### 三、检查要求

1.各属地单位要切实抓好餐饮燃安全相关工作，督促餐饮场所要加大隐患自我排查力度，做到自查自纠，闭环管理；确保餐饮燃

气泄漏安全保护装置的安装和使用率，关注燃气平台设备在线率，及时处理报警信息。

2.各属地单位要密切关注大型商超节日期间安全形势，特别是消防安全，督促企业做好消防安全防范、值班值守工作。

3.各属地单位做好检查台账收集汇总，填写《海州区商贸领域安全生产检查问题隐患及整改清单》（附件6）于4月10日前报送区商务局安监科。

4.局三个督查组（附件4）赴各属地开展督查检查，要与属地做好对接，发现问题隐患要立即交办、督促整改，《海州区商务领域安全问题隐患检查表》（附件5）《海州区商贸领域安全生产检查问题隐患及整改清单》（附件6）于4月10日前报送局安监科。

联系人：邱实 联系电话：80192830

邮 箱：2189400788@qq.com

- 附件：
- 1.餐饮场所瓶装气检查注意要点
  - 2.大型商超检查注意要点
  - 3.加油站（点）检查注意要点
  - 4.海州区商务局商务领域安全生产督查组具体分组名单
  - 5.海州区商务领域安全问题隐患检查表
  - 6.海州区商贸领域安全生产检查问题隐患及整改清单



## 附件 1

### 餐饮场所瓶装气检查注意要点

1. 餐饮燃气安全信息公示栏内容要齐全完善；
2. 顾客就餐区域严禁使用燃气和存放气瓶；
3. 厨房、用餐场所必须配备有效干粉灭火器；
4. 严禁液化石油气与其它燃料同室使用（“双火源”）；
5. 不得使用气液两相瓶装燃气，不得违规使用瓶组供气；
6. 餐饮场所使用 50 公斤瓶装液化石油气必须设置室外独立气瓶间，并采取防火措施。对未设立室外独立气瓶间的用气场所，必须全部更换为小于 50 公斤液化石油气气瓶，禁止使用 50 公斤液化石油气瓶装；
7. 必须使用低压不可调式减压阀；
8. 必须使用带有燃气熄火保护装置的灶具；
9. 必须使用 1 至 2 米内长度的金属包覆管（不锈钢波纹管）；
10. 不锈钢波纹管不得穿越墙、楼板、顶棚、门窗。燃气软管穿墙等必须使用硬管连接；
11. 使用燃气的商户必须安装工业及商业用途燃气泄漏安全保护装置并确保 24 小时正常规范使用，每个使用的气瓶都必须安装（一瓶一灶一阀），燃气报警器的安装位置符合要求（离地面不超过 30 公分）；
12. 必须张贴燃气安全使用信息公示牌，与正规供气企业签订供气合同；
13. 用气场所放置的钢瓶必须采用单瓶形式与燃气燃烧器具连接，与燃气燃烧器具的水平净距不应小于 0.5 米。
14. 单个气瓶与单台燃气灶具连接宜使用双头螺纹连接的不锈钢波纹管；当使用耐油橡胶软管时，连接两端应用卡箍紧固，软管的长度控制在 1.2 米到 2.0 米之间，且中间没有接口；严禁在软管上开设三通分流；
15. 液化石油气钢瓶必须检验合格，过期、报废钢瓶不能充装使用。

## 附件 2

# 大型商超检查注意要点

- 1.营业期间锁闭疏散门;
- 2.封堵或占用疏散通道或消防车通道;
- 3.营业期间严禁进行电焊、气焊等动火作业或施工;
- 4.不得擅自更改电气线路或增设大功率电器;
- 5.电动自行车严禁进入楼内;
- 6.营业期间违规进行建筑外墙保温工程施工;
- 7.疏散指示标志错误或不清楚;
- 8.营业厅内的主要疏散走道应直通安全出口;
- 9.主要疏散走道的净宽度不应小于 3m，其他疏散走道净宽度不应小于 2m;
- 10.当一层的营业厅建筑面积小于 500m<sup>2</sup> 时，主要疏散走道的净宽度可为 2m，其他疏散走道净宽度可为 1.5m;
- 11.疏散走道与营业区之间应在地面上应设置明显的界线标识;
- 12.抽查商品、货柜、摊位的设置情况，其设置不应影响防火门、防火卷帘、室内消火栓等消防设施的正常使用。其中防火卷帘两侧各 0.5m 范围内不应放置物品，并应用警戒标说线划定范围。
- 13.制定安全预案，加强企业员工培训和演练;
- 14.消防控制室要严格落实 24 小时持证人员值班，发生火灾第一时间报警并启动预案;
- 15.对人员多的商铺或活动场所，要及时安排工作人员维护秩序，严防人员拥挤踩踏。严格落实每 2 小时巡查一次。

## 附件 3

# 加油站（点）检查注意要点

1.加油站（点）是否存在证照不全，规章制度缺失或不落实，安全设施不达标，安全距离不符合要求等问题；是否有效执行加油操作规范；从来人员是否按要求进行安全培训、教育；是否编制危险化学品泄漏、火灾、爆炸、治安防范等专项应急预案，并定期开展演练等。

2.加油站工作人员销售散装汽油时，操作是否规范，是否做到实名购买、实情登记、实时报告，视频监控及数据储存是否符合公安部门要求，台账登记信息是否完备等。

3.加油站（点）加油区、卸油区、配（发）电间等区域的安全消防设施设备是否符合要求，设施设备维修保养是否完善；是否存在油品渗漏等问题。

4.加油机是否设置防撞栏和相关防止车辆误碰撞的措施和警示标示，从业人员是否配备个人防护用品。

5.特殊作业、检维修作业等开始前，是否辨识安全风险、确认安全条件、落实控制措施；动火、进入受限空间等特殊作业是否履行相关手续，作业现场是否落实专人监护。

6.农村加油点是否存在超范围经营，私自储存和销售汽油，私自改造加油设备设施，私自增加储油罐，私自改变存储介质等情况。

7.“江苏加油”安全 APP 每日安全巡查、每月大检查、安全学习是否到位，是否存在安全检查弄虚作假等情况。

8.加油站（点）内充电桩、换电站等是否具备相关部门审批手续，是否存在安全隐患等情况。

附件 4

海州区商务局商务领域安全生产督查组  
具体分组名单

组别	组长	组员	检查属地
第一组	李彬	杨伟、许金傲、姜健、徐彬、张馨月、徐振清、李文文	新坝镇、浦西街道、新海街道、朐阳街道、洪门街道、海州街道、幸福路街道、海州工业园
第二组	郑加彬	王洋、孙秀红、高凤、蒋雨洲、张瑾、刘学军、邱实	锦屏镇、新浦街道、路南街道、新东街道、郁洲街道、花果山街道、宋跳工业园、云台农场
第三组	樊荣	李建蓉、杨丽、程淑婉、李柠柠、蒲长龙、杨羽倩、范祥、李乔传、	浦南镇、板浦镇、新南街道、宁海街道、南城街道、新浦工业园、岗埠农场

附件 5

## 海州区商务领域安全问题隐患检查表

检查时间	年 月 日		
被检查单位		属地	
检查单位			
存在安全隐患:			
检查结论:	复查结论:		
<input type="checkbox"/> 责令当场整改到位;			
<input type="checkbox"/> 限__天整改到位。			

被检查单位负责人:

联系电话:

检查人签名: